

RELAZIONE TECNICA

VALUTAZIONE DEI REQUISITI, PREVISTI DALLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO, DELLA SEDE OPERATIVA “PRIMARIA DI ILARIO IBBA & C. S.A.S.” SITA IN VIA GIACOMO LEOPARDI N°5 09025 SANLURI (VS).

Comunicazione del Dipartimento Multifunzionalità Impresa Agricola, Rif. Modello R2 N° 776, pervenuta in data 07.02.2014

1. PREMESSA

Allo scopo di attestare la rispondenza agli obblighi sulla sicurezza, di cui al D.lgs 81/2008, della sede PRIMARIA DI ILARIO IBBA & C S.A.S., i sottoscritti Geom. Pietro Luigi Chiappini e Dis.Tec. Angelo Cossu, tecnici del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, hanno provveduto in data 14.02.2014 al sopralluogo presso l'immobile sito nel Comune di Sanluri nella via Giacomo Leopardi n.5. Nel precedente sopralluogo effettuato in data 08.01.2014, al fine di accertare le condizioni ambientali in termini di illuminamento, microclima, esposizione al rumore, nonché del possesso dei requisiti in materia di sicurezza degli impianti elettrici e di quelli in materia di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, dell'immobile che ospita la sede operativa di lavoro proposta, era stata riscontrata la non idoneità ai requisiti di visitabilità, come previsto dal D.M.LL.PP.14 giugno 1989, n° 236, in quanto l'unico accesso alla sede di consulenza avveniva tramite rampa di scala esterna non dotata di sistema per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Il Dr. Ilario Ibba si impegnava formalmente ad eseguire in tempi brevissimi l'installazione di un servoscala attrezzato per il trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Ciò premesso, si riporta di seguito quanto riscontrato:

2. VERIFICA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMMOBILE

L'immobile in parola è stato adeguato ai requisiti di visitabilità condizionata con il posizionamento di un sistema mobile di trasporto per persona in carrozzina nello specifico un montascale a cingoli mod. T09 - Roby della Vimec, e un pulsante di chiamata affiancato dal simbolo internazionale di accessibilità.

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

3. CONCLUSIONI

Pertanto la sede di lavoro in argomento presenta caratteristiche che soddisfano i requisiti di visitabilità condizionata, come previsto dal D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n° 236.

Sanluri 14.02.2014

I Tecnici

Geom. Pietro Luigi Chiappini

Dis.Tec. Angelo Cossu