Laore
Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA DELLA BORGATA EX AZIENDA INPS

PROGETTO ESECUTIVO

Tavola	Titolo	Scala
6.4	ALLACCIO SINGOLO E MULTIPLO IN NICCHIA A PARETE	

IL PROGETTISTA
Ing. Sandro Murgia

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Simona Granata

Nome File	Revisione	Data
6 - Opere d'arte minori		Giugno 2012

SCHEMA TIPO DIRAMAZIONE ALLACCIO ALL'UTENZA



Tabella allacci alle utenze							
Allaccio tipo	Piantone	N° allacci uso domestico	N° allacci uso artigianali	N° utenze per allaccio	A	B	I interasse utenze 1/2"
A1	1"	1		1	200	75	
A2	1"	8		2	200	75	200
A4	1" 1/2	2		4	260	75	200
B1	1" 1/2		3	1	260	75	

N.B. Tutti i raccordi, le valvole e le apparecchiature dovranno avere minimo PFA16 e realizzate in ottone nichelato o lega in ottone dezincificato.

SCHEMA PIANTONE/COLLETTORE PER ALLACCIO A PARETE



N.B. Tutti i raccordi, le valvole e le apparecchiature dovranno avere minimo PFA16 e realizzate in ottone nichelato o lega in ottone dezincificato.

SCHEMA TUBAZIONE ALLACCIO A PARETE



N.B. Tutti i raccordi, le valvole e le apparecchiature dovranno avere minimo PFA16 e realizzate in ottone nichelato o lega in ottone dezincificato.

DIMENSIONE NICCHIE A PARETE CON PIANTONE LATERALE
(PROFONDITA' 150 MM.)

Allaccio tipo A1



Allaccio tipo A4



Allaccio tipo A2



Allaccio tipo B1